

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- Amplio recinto privado, llano y despejado de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta principal es giratoria.
- Junto a esta puerta existe una entrada alternativa de apertura manual que deja un hueco de paso de **87 cm**.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **108 cm**.
- Los pasillos tienen una anchura **>200 cm** y permiten inscribir una circunferencia de **200 cm**.
- El suelo no es deslizante.
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Dispone de un aseo adaptado en la planta baja, junto a la cafetería que coincide con el de caballeros.
- La puerta de acceso general deja un hueco de paso de **77 cm** y la de acceso a la cabina es de **80 cm**. En el interior se puede inscribir una circunferencia de **130 cm**.
- El asiento del inodoro está situado a una altura de **39 cm** y el mecanismo de descarga está a **100 cm**.
- Tiene un espacio de acceso de 90 cm por el lado izquierdo.
- Hay dos barras abatibles situadas a una altura de **70 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cm** y el fondo es de **30 cm**. La grifería es monomando.

Ascensor

- Existen dos ascensores con características similares.
- Comunican la recepción con las plantas de habitaciones y las salas de reuniones.
- Uno de ellos comunica también con el garaje.
- La puerta de la cabina deja un hueco de paso de **70 cm**.
- Las dimensiones interiores son de **96 cm** de ancho y **119 cm** de fondo.

Habitaciones adaptadas (nº 610, 510 y 410)

- Número de habitaciones adaptadas: 4
- Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.



- La puerta deja un hueco de paso de **93 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.
- La cama tiene una altura de **53 cm**. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de 84 cm y por el frente de **145 cm**.
- El mecanismo de control ambiental está a **102 cm** de altura.
- El perchero del armario está a una altura de **167 cm**.

Aseo en habitaciones 610, 510 y 410

- La puerta deja un hueco de paso de **94 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **120 cm**.
- El asiento del inodoro está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a 76 cm. Disponen de alza supletorio.
- Tiene un espacio de acceso frontal de **113 cm**.
- Hay una barra abatible situada en el lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a una altura de **78 cm** y **72 cm** respectivamente y separadas entre sí **92 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cm** y el fondo de **38 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **85** y **140 cm** y el borde inferior del espejo a **95 cm**.
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el pavimento, con cejas de **1,5-2 cm**.
- En la habitación nº 410 presenta escalón de **11 cm** de altura.
- Sus dimensiones son **92x109 cm** y el espacio de acceso a la misma es de **77x77 cm**.
- Dispone de asiento fijo anclado a la pared de **39 cm** de ancho colocado a **52 cm** de altura.
- Hay barras de apoyo verticales situadas a **86 cm** y **88 cm** de altura.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible.

Habitación adaptada (nº 210)

- Número de habitaciones adaptadas: 4
- Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta deja un hueco de paso de **76 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.
- La cama tiene una altura de **53 cm**. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **140 cm** y por el frente de **186 cm**.
- El mecanismo de control ambiental está a **75 cm** de altura.
- El perchero del armario está a una altura de **167 cm**.

Aseo en habitación 210

- La puerta deja un hueco de paso de **77 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **100 cm**.
- El asiento del inodoro está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga a **76 cm**. Dispone de alza supletorio.

- Tiene un espacio de acceso frontal de **97 cm**.
- Hay una barra abatible situada en el lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a una altura de **73 cm** y separadas entre sí **92 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cm** y el fondo de **38 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **85 y 160 cm** y el borde inferior del espejo a **100 cm**.
- El borde superior de la bañera está a **46 cm** y el espacio de transferencia es de **64x115 cm**. El grifo está a **60 cm** de altura. Dispone de banco de transferencia.
- Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **67 cm**.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a **55 cm** de altura.

Cafetería

- Situada en la planta baja. El itinerario es accesible.
- Se accede por puerta con hueco libre de paso de **94 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **72,5 cm**, un espacio libre inferior de **69 cm**, un ancho de **90 cm** y un fondo de **18 cm**.
- La barra está a una altura de **113 cm**.

Sala de desayunos

- Situada en la planta baja. El itinerario es accesible.
- Se accede por puerta con hueco libre de paso de **94 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **78 cm**, un espacio libre inferior de **70 cm**, un ancho de **60 cm** y un fondo de **80 cm**.

Salas de reuniones

- Hay tres salas de reuniones a las que se accede por itinerario accesible.
- La puerta deja un hueco de paso de **84 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **74 cm**, un espacio libre inferior de **68 cm**, un ancho de **157 cm** y un fondo de **40 cm**.

Salas de banquetes

- Se accede desde el exterior por rampa de **790 cm** de largo y **8,7 – 10%** de pendiente. Dispone de pasamanos a **75 cm** de altura.
- En este acceso existe un escalón aislado suprimido por rampa móvil.
- Desde la recepción el acceso se realiza por escalera.
- La puerta deja un hueco de paso de **104 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **80 cm**, un espacio libre inferior de **70 cm**, un ancho de **66 cm** y un fondo de **150 cm**.

Aparcamiento

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso de ascensor.



- El garaje interior no dispone de plazas reservadas de aparcamiento.
- En el aparcamiento exterior hay 2 plazas de aparcamiento reservado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- Existen dos puertas de acceso. Una es giratoria. Otra, al lado de la primera, es de apertura manual.
- Ambas son acristaladas y no disponen de señalización homologada.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética.
- Los carteles están colocados a una altura entre **127 y 163 cm**.
- Las letras y símbolos son **>2 cm** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escalera principal

- Los escalones son homogéneos, no tienen bocel y disponen de tabica. No están señalizados táctil ni visualmente.
- La barandilla no es continua en todo su recorrido.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Las puertas son totalmente acristaladas.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- La puerta dispone de sistema de información luminoso que informa del estado ocupado/libre.
- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios que presta el establecimiento.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta del baño no permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- En los aseos comunes de la cafetería las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre y banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.