

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- Está situada en una calle llana de aceras amplias, junto a zona peatonal.

Acceso principal

- El acceso se realiza a nivel de calle mediante una doble puerta, la primera de ellas es manual de fácil apertura, combina vidrio y madera, deja un hueco libre de paso de 72 cm. cada una de las hojas. La segunda es de vidrio automática y deja un hueco libre de paso de 180 cm.

Distribución interior

- El edificio está distribuido en dos plantas, la baja, donde se encuentra la oficina de información turística y la taquilla de la muralla y la alta, destinada a sala de exposiciones, a la que se accede mediante escalera o ascensor. Por encima de esta planta está el acceso al adarve de la muralla, que se realiza sólo por escalera.

Vestíbulo y taquilla

- En el vestíbulo está ubicada la oficina de información turística y la taquilla de la muralla. El mostrador de información tiene una altura de 108 cm y no dispone de zona adaptada. El mostrador de la taquilla tiene una altura de 83 cm. y no dispone de zona adaptada, que permita el acercamiento de personas en silla de ruedas.

Ascensor

- El ascensor comunica el vestíbulo con la planta superior en la que se encuentra la sala de exposiciones.
- El ascensor tiene un botón de llamada exterior situado a 110 cm. de altura y un indicador de planta en altorrelieve a 145 cm. La botonera interior está situada entre 90 y 130 cm. tiene altorrelieve, también dispone de indicador visual y sonoro de parada de planta.

- El ascensor tiene unas medidas interiores de 125x97 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- El acceso se realiza a nivel de calle mediante una doble puerta, la primera de ellas es manual de fácil apertura, combina vidrio y madera, deja un hueco libre de paso de 72 cm. cada hoja. La segunda es de vidrio automática y deja un hueco libre de paso de 180 cm.

Taquilla

- En el vestíbulo está ubicada la oficina de información turística y la taquilla de la muralla.

Deambulación interior

- El interior del vestíbulo y de la sala de exposiciones son espacios diáfanos en los que el mobiliario está bien ubicado, no interrumpiendo las líneas de paso.

Señalética

- La puerta de vidrio de la entrada dispone de bandas de señalización colocadas a una altura de 97 y 140 cm. El resto de señalética existente en el edificio sigue un patrón constante.

Ascensor

- El ascensor tiene la botonera en altorrelieve. También dispone de indicación visual y sonora de parada de planta.

Escalera

Existen varios tramos de escalera.

- El primer tramo comunica el vestíbulo, en el que se encuentra la oficina de información y la taquilla de venta de entradas a la muralla, con la sala de exposiciones ubicada en el piso superior. Estas escaleras son de piedra, disponen de pasamanos ubicado a 95 cm. de altura y tienen señalización luminosa en la zona de la tabica.
- Desde la sala de exposiciones arranca el siguiente tramo de escalera, que es de madera y no tiene tabica ni pasamanos.
- Por último existe un tramo de escalera histórica que discurre por el interior de uno de los torreones de la muralla, esta escalera tiene firme irregular y escalones de gran altura. Dispone de pasamanos colocado a 95 cm. de altura.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Accesibilidad general

- La puerta de acceso es manual de fácil apertura, seguida de otra puerta de vidrio automática.

Mostrador de información

- Tanto en el mostrador de información turística como en la taquilla de la muralla se ofrece información escrita.

Señalética

- La señalética sigue un patrón constante en todo el edificio.

Ascensor

El ascensor está dotado de sistema visual de parada.