

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- Plaza peatonal llana con pavimento bien enrasado.
- Existe plaza de aparcamiento reservado junto a la entrada principal.

Acceso principal

- La entrada es accesible. Existen dos rampas. La primera con una longitud de 147 cm y ancho de 130 cm y con una pendiente del 17,6% y la segunda, situada en la cancela, con una longitud de 170 cm y con una pendiente del 10,5%.
- La puerta de entrada deja un hueco de paso de 100 cm.

Mostrador de información

- El acceso a la taquilla se hace por una puerta de apertura manual con un hueco de paso de 150 cm.
- La taquilla está dentro de una cabina acristalada.
- El mostrador de la taquilla está situado a una altura de 110 cm.
- Los mostradores de venta de libros y recuerdos se encuentran situados a una altura de 106 y 111 cm.

Claustro

- El pavimento es antideslizante, continuo y duro. El pavimento es de losas de piedra, por lo que ocasionalmente puede ser irregular.
- Existen vitrinas situadas a una altura de 120 cm.

Iglesia

- El acceso se realiza a través del claustro por dos puertas que dejan un hueco de paso de 160 cm y 109 cm, con un espacio intermedio que permite inscribir giros >150 cm
- Los pasillos y zonas de paso tienen un ancho >150 cm y permiten la libre deambulaci3n.
- El espacio entre el coro y los bancos situados frente al altar mayor es de 80 cm.
- El pavimento es antideslizante, continuo y duro. El pavimento es de losas de piedra por lo que ocasionalmente puede ser irregular.
- La disposici3n de las obras y del mobiliario permite la libre deambulaci3n.

- Las guías auditivas están situadas a una altura de 136 cm.

Museo

- La puerta de acceso al museo se encuentra en el interior de la iglesia y deja un hueco de paso de 120 cm.
- El acceso entre las 6 salas se realiza bien a la misma cota o bien mediante rampas con longitud entre 105 y 136 cm y pendientes comprendidas entre 11,3 y 14,7%.
- Las distintas salas se encuentran comunicadas entre sí por huecos de paso con un ancho de entre 115 y 220 cm. Existe una puerta de salida al claustro con un hueco de paso de 85 cm con travesaño de madera de 3 cm.
- Las zonas de paso tienen un ancho >400 cm y permiten la libre deambulaci3n.
- El pavimento es antideslizante, continuo y duro.
- La disposici3n de las obras y del mobiliario permite la libre deambulaci3n.
- Las guías auditivas están situadas a una altura de 136 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- Las puertas de acceso se encuentran abiertas durante el horario de visita.
- Existen dos rampas. La primera con una longitud de 147 cm y ancho de 130 cm y con una pendiente del 17,6% y la segunda, situada en la cancela, con una longitud de 170 cm y con una pendiente del 10,5%.
- La puerta de acceso a la taquilla está acristalada y señalizada mediante bandas. Es de apertura manual.
- Existe un plano en la entrada de grandes dimensiones con la planta y espacios del templo.

Deambulaci3n interior

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

Señalética

- Los carteles en el interior del templo están situados a una altura de 100-140 cm y el tamaño de los caracteres es de 1,2 cm.
- Los carteles en el museo están situados a una altura de 160 cm y el tamaño de los caracteres es de 1,5 cm. Las cartelas están a una altura de 100-160 cm.
- La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Accesibilidad general

- Las puertas de acceso se encuentran abiertas durante el horario de visita.
- Existe un plano en la entrada de grandes dimensiones con la planta y espacios del templo.

Mostrador de información

- La taquilla se encuentra dentro de una cabina acristalada.
- Se entrega información escrita sobre el monumento.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

Señalética

- Dispone de carteles informativos de las distintas obras expuestas

