

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- La iglesia se sitúa en una calle en ligera cuesta, con una acera amplia de piedra bien nivelada.

Acceso principal

- La iglesia tiene dos puertas, una al norte, que se abre ocasionalmente y otra al oeste, que es la que se utiliza de forma habitual
- La puerta oeste presentaba un escalón que se ha salvado con el recrecido del atrio, con forma de rampa, con una longitud de 220 cm. una anchura de 230 cm. y una pendiente del 2%.
- La puerta es de doble hoja y deja cada una un hueco libre de paso de 90 cm.

Distribución interior

- El interior es diáfano, en él se disponen dos filas de bancos que dejan un pasillo central de 140 cm. de ancho, los pasillos laterales tienen un ancho inferior a 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La entrada al templo se realiza a través de la puerta oeste que deja un hueco libre de paso de 90 cm. También dispone de una puerta más pequeña que deja un travesaño de 13 cm. y un hueco de paso de 67 cm.

Deambulación interior

- El interior es diáfano, en él se disponen dos filas de bancos que dejan un pasillo central de 140 cm. de ancho, los pasillos laterales tienen un ancho inferior a 80 cm. El mobiliario está bien ubicado, no interfiriendo en las líneas de paso.

Señalética

- El templo no dispone de señalética.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Accesibilidad general

- La puerta es manual de fácil apertura.

Señalética

- El templo no dispone de señalética.