



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- La calle de acceso está en ligera cuesta, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay una rampa de **220 cm** de largo y **12%** de pendiente con pasamanos a ambos lados situado a **92 cm** de altura.
- Existe un tarjetero que permite acceder al establecimiento en el caso de que la puerta esté cerrada, generalmente durante la noche, situado a **110 cm** de altura.
- La puerta es acristalada, manual de fácil apertura y deja un hueco de paso de 90 cm.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **112 cm**.
- Los pasillos tienen una anchura **>130 cm** y permiten inscribir circunferencias de 150 cm.
- El suelo no es deslizante.
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja. El itinerario es accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta de acceso deja un hueco de paso de **80 cm**. En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.
- El asiento del inodoro está situado a una altura de **47 cm** y el mecanismo de descarga está a **92 cm**.
- Tiene un espacio de acceso de **115 cm** por el lado derecho y frontal de **160 cm**.
- Hay dos barras abatibles situadas a una altura de **80 cm** y separadas entre sí **74 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cm** y el fondo es de 35 cm. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **97-140 cm** y el borde inferior del espejo está a **95 cm**.

Ascensor

- Comunica la recepción con las plantas de habitaciones y con el garaje.
- La puerta de la cabina deja un hueco de paso de **80 cm**.
- Las dimensiones interiores son de 95 cm de ancho y **122 cm** de fondo y tiene pasamanos situado a **88 cm** de altura.

Habitación adaptada (n° 305)

- Número de habitaciones adaptadas: 1.
- Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta deja un hueco de paso de **78 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.
- El tarjetero se encuentra a **153 cm** de altura.
- La cama tiene una altura de **54 cm**. Por el lado derecho y por el frente el espacio de acceso es de **170 cm**.
- El mecanismo de control ambiental está a **134 cm** de altura.
- El perchero del armario está a una altura de **165 cm** y cuenta con perchas de mango largo.

Aseo en habitación

- La puerta deja un hueco de paso de **80 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **120 cm**.
- El asiento del inodoro está a una altura de **47 cm** y el mecanismo de descarga a **91 cm**.
- Tiene un espacio de acceso frontal de **90 cm** y por el lado derecho de **100 cm**.
- Hay dos barras abatibles situadas a una altura de **80 cm** y separadas entre sí **80 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cm** y el fondo de **35 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **80-110 cm** y el borde inferior del espejo a **97 cm**.
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el pavimento. El espacio de acceso es de **90 cm** por el frente y de **110 cm** por el lado derecho.
- El asiento de ducha es abatible y está anclado a la pared. Mide **38 cm** de ancho, **38 cm** de fondo y está a una altura de **57 cm**.
- Hay una barra de apoyo horizontal situada a **87 cm** de altura y una vertical situada a una altura de **92 cm**.
- La grifería es monomando y está situada en la misma pared a una altura de **124 cm**.

Aparcamiento

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- No dispone de ninguna plaza de aparcamiento reservada.
- Hay una plaza pública de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad próxima al hotel.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es acristalada, de apertura manual.



- Hay una rampa de **220 cm** de largo y **12%** de pendiente con pasamanos a ambos lados situado a **92 cm** de altura.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **162 cm**.
- Las letras y símbolos miden **2 cm** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escalera principal

- Los escalones son homogéneos. Tienen bocel y disponen de tabica. No están señalizados táctil ni visualmente.
- El pasamanos es continuo en todo su recorrido.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en altorrelieve, pero no en braille.
- Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de carteles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.
- Ofrecen información escrita de los servicios y precios del establecimiento.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- No hay información escrita de los servicios que presta el establecimiento.
- La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con recepción. No ofrece servicio de despertador luminoso.
- Las puertas de la habitación y del baño no permiten la comunicación visual con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior, pero no en el exterior de la cabina.
- Tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

