

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- El acceso Puerta del Puente está situado en una calle con pavimento empedrado, en ligera cuesta.
- La acera está situada al mismo nivel que la calzada.
- Existe una plaza de aparcamiento reservado junto a la entrada al recinto.

Acceso principal

- Acceso formado por una puerta corredera, siempre abierta, que deja un hueco de paso de **270 cm**.

Mostrador de información y vestíbulo

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **80 cm**. Habitualmente se atiende al público de forma personalizada, fuera del mostrador.
- El espacio del vestíbulo es amplio y permite la inscripción de giros de **150 cm**.
- El suelo es antideslizante, continuo y duro.
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

Rampas de acceso al adarve de la muralla

El acceso al adarve de la muralla se realiza mediante tres rampas consecutivas:

- La primera rampa tiene una longitud de **1250 cm**, con un 7% de pendiente. El pavimento de este tramo es de piedra.
- La segunda rampa tiene una longitud de 1790 cm, con un 8.7% de pendiente. El pavimento es de piedra y dispone de doble pasamanos situado a **70 y 94 cm**, en uno de los lados.
- La tercera rampa tiene una longitud de **1670 cm**, con un 7% de pendiente. El pavimento es de madera y dispone de pasamanos a ambos lados, situado a una altura de **73 cm**.
- Todas las rampas presentan un ancho de **130 cm**.
- Existe elevador alternativo para las dos primeras rampas.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado para ambos sexos en la planta baja con itinerario accesible.
- La puerta de acceso es manual de fácil apertura y deja un hueco de paso de **75 cm**. En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.
- El asiento del inodoro está situado a una altura de **43 cm** y el mecanismo de descarga está a **100 cm**.
- Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de **75 cm**. y por el frontal de **140 cm**.
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de **75 cm**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **83 cm** y el fondo es de **30 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **90 cm** y el borde inferior del espejo está a **108 cm**.

Elevador

- Comunica el mostrador de información con el inicio de la tercera rampa.
- La puerta de acceso es acristalada y tiene un hueco de paso de 80 cm.
- Las dimensiones interiores son de 97 cm de ancho y 125 cm de fondo
- Los botones exteriores de llamada se encuentran a una altura de 98 cm y los interiores a 98 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta de acceso al recinto está siempre abierta en horario de visita.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Recepción y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

Señalética

- No existen paneles que indiquen los diferentes itinerarios del recinto.

Elevador

- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No ofrece información sonora de parada en planta.
- No dispone de pavimento tacto-visual en la zona de embarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Accesibilidad general

- La puerta de acceso está siempre abierta en horario de visita.

Mostrador de información

- No existen paneles que indiquen los diferentes itinerarios del recinto.
- Se ofrece información escrita a todos los visitantes.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Señalética

- No existe señalética que indique las distintas dependencias

Elevador

- La puerta del elevador es acristalada.
- No dispone de información visual en el interior de la cabina
- No dispone de dispositivo de emergencia con señal luminosa.