

## **ACCESIBILIDAD FÍSICA**

### Entorno

- La calle de acceso está en cuesta y tiene pavimento adoquinado.

### Acceso principal

- La entrada principal, puerta oeste, es accesible.
- Existe una rampa de entrada de tres tramos de 170, 150 y 520 cm de longitud respectivamente. La pendiente de estos tramos es del 10,5 %, 14% y 17,6 %.
- En este itinerario de entrada existen dos puertas siempre abiertas; la primera deja un hueco de paso de 131 cm y la segunda de 68 cm.

### Mostrador de información

- El mostrador se encuentra a una altura de 94 cm.

### Deambulación interior

- Los pasillos y zonas de paso tienen miden entre 90 y 150 cm
- El pavimento es antideslizante, continuo y duro. El pavimento es de losas de piedra por lo ocasionalmente puede ser irregular.
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.
- Para acceder al cripta hay una escalera con pasamanos de cuerda en uno de los lados.

## **ACCESIBILIDAD VISUAL**

### Acceso principal

- La puerta principal tiene una rampa de entrada de tres tramos de 170, 150 y 520 cm de longitud respectivamente. La pendiente de estos tramos es del 10,5%, 14% y 17,6%.
- Las puertas se encuentran abiertas durante el horario de visita.

### Deambulación interior

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

### Señalética

- Existe un patrón homogéneo en la señalética.
- Los carteles están situados a una altura de 160 cm y el tamaño de los caracteres es de 1,5 cm.
- Las cartelas se encuentran situadas a una altura de 100-140 cm.
- La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

## **ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

### Accesibilidad general

- Las puertas de acceso se encuentran abiertas durante las horas de visita.

### Mostrador de información

- El mostrador de información se encuentra en una cabina acristalada.
- Dispone de paneles informativos en el interior del templo
- Se entrega información escrita del monumento.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

### Señalética

- Las obras se encuentran numeradas y descritas en el folleto que se entrega a la entrada.